

附件

深圳市坪山区用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第一季度）

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全 饮水建议
1	坪山区	龙田街道金牛西路金牛商业大厦附近（燕子岭）	深圳市大工业区水务有限公司	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.5	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 二氧化氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
2	坪山区	龙田街道兰景中路8号（保安公司）	深圳市大工业区水务有限公司	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.5	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 二氧化氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
3	坪山区	坪山区坑梓街道秀新社区翠景路58号（奔达康）	深圳市大工业区水务有限公司	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.5	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 二氧化氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-

4	坪山区	坪山区龙田街道兰科技路（高先松日工业园）	深圳市大工业区水务有限公司	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.5	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 二氧化氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
5	坪山区	坑梓街道卢辉路2号（瀚宇药业）	深圳市大工业区水务有限公司	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.5	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 二氧化氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
6	坪山区	龙田街道燕子岭六路（立人高中）二次供水	深圳市大工业区水务有限公司	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.5	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 二氧化氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
7	坪山区	坑梓街道吉康路33号（坑梓中心小学）	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.5	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-

8	坪山区	坪山区龙田街道同富裕路与龙兴北路交汇处（同富裕工业区）	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.5	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
9	坪山区	坑梓街道金田小学旁边（沙田小学）	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.5	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
10	坪山区	坑梓街道坑梓交通局对面（总公司）	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.5	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
11	坪山区	坪山区马峦街道同富路20号（中心幼儿园）	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.4	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-

12	坪山区	坪山区坪山街道万科金域东郡一期4栋1层（万科）	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.4	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
13	坪山区	坪山区马峦街道江岭社区三河村1号（赤坳）	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.4	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
14	坪山区	坪山区碧岭街道同裕路1号（科源实验学校）	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.4	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
15	坪山区	坪山区马峦街道中山大道3002号（乐安居）	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.4	总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时，检测）、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-

16	坪山区	坪山区碧岭街道同裕路2号(同育幼儿园)	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.4	总大肠菌群、大肠埃希氏菌(总大肠菌群检出时,检测)、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
17	坪山区	坪山区马峦街道坪山大道38号(万樾幼儿园)	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.4	总大肠菌群、大肠埃希氏菌(总大肠菌群检出时,检测)、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
18	坪山区	坪山区石井街道金田路与创景路交汇处北侧(深高东学校)	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.4	总大肠菌群、大肠埃希氏菌(总大肠菌群检出时,检测)、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
19	坪山区	坪山区石井街道玉田路2号(深圳中学坪山创新学校)	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.4	总大肠菌群、大肠埃希氏菌(总大肠菌群检出时,检测)、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-

20	坪山区	石井街道金田路13号(石井幼儿园)	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.4	总大肠菌群、大肠埃希氏菌(总大肠菌群检出时,检测)、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
21	坪山区	坪山区坪山街道同富路4号5栋(教师新村)	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.4	总大肠菌群、大肠埃希氏菌(总大肠菌群检出时,检测)、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
22	坪山区	坪山区马峦街道比亚迪路4131号(万樾府)二次供水	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.4	总大肠菌群、大肠埃希氏菌(总大肠菌群检出时,检测)、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
23	坪山区	坪山区碧岭街道横坪路汤坑小学旁(新城东方丽园)二次供水	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2026.1.4	总大肠菌群、大肠埃希氏菌(总大肠菌群检出时,检测)、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、 游离氯 、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-

注：(1)水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。

(3) 新增1个二次供水的水质监测点。

填报人: 廖嘉豪

填报日期: 2026年2月10日

审核人: 张国辉

填报单位: 坪山区疾病预防控制中心

